

2014-10-16
Dnr: REV 34:2-2014

143245

Landstingsstyrelsen

Uppföljande granskning av sjukhusens reservförsörjning

En granskning år 2011 visade att landstingsstyrelsen inte hade beslutat om någon ambitionsnivå för sjukhusens reservförsörjning av el, värme och vatten. Revisorerna bedömde att styrelsen i praktiken överlämnat till tjänstemän inom fastighetsförvaltningen att bestämma hur robusta sjukhus landstinget skulle ha.

2014 års granskning visar att sjukhusens reservförsörjning fortfarande hantearas på basenhetsnivå i landstinget. Fullmäktige har beslutat om en säkerhetspolicy som anger att landstingsstyrelsen ska fastställa tydliga mål för driftssäkerheten i landstinget. Styrelsen har visserligen beslutat om översiktliga riktlinjer för driftssäkerhet. Det saknas dock politiska direktiv för hur robusta sjukhusen ska vara vid störningar, exempelvis i vilken utsträckning sjukhusen ska kunna försörjas med reservvärme och reservvatten.

Styrelsen har beslutat att landstingsdirektören på tjänstemannanivå har ett övergripande ansvar för landstingets fastigheter. Granskningen visar att direktören inte har beslutat om några anvisningar för driftssäkerhet. Styrelsen har även uppdragit till landstingets säkerhetsråd att årligen rapportera till landstingsdirektören om utvecklingen inom driftssäkerhetsområdet. Det framgår dock inte av minnesanteckningar eller protokoll att direktören eller styrelsen har behandlat rådets redogörelser för åren 2012-2013.

Risker

2011 års granskning visade att NUS saknade reservvärmeförsörjning. Det fanns även oklarheter kring försörjningen av reservvatten för Lycksele lasarett. 2014 års granskning visar att iakttagelserna kvarstår. Vi har fått information om att fastighetsförvaltningen för närvarande utreder alternativ för hur NUS ska kunna försörjas med reservvärme.

Lycksele lasarett kan vid vattenavbrott endast försörjas med hjälp av kommunala tankbilar. Vattnet ska i sådana fall distribueras med dunkar till avdelningarna. Enligt uppgift är det oklart hur lasarettet skulle klara ett längre vattenavbrott.

Incidenter

Under åren 2012-2013 har det inträffat tre större incidenter vid länets sjukhus, bland annat ett två timmar långt vattenavbrott vid Lycksele lasarett år 2013. Vi har fått information om att det för endast en av dessa incidenter genomfördes en händelseanalys. Vi kan vid genomgång av landstingsstyrelsens

protokoll inte se att styrelsen fått rapportering om händelserna. Det har inte heller framkommit att landstingsdirektören fattat några beslut med anledning av incidenterna.


Rekommendationer


I likhet med granskningen år 2011 rekommenderar vi att landstingsstyrelsen säkerställer:

- Att det finns en politiskt beslutad ambitionsnivå för sjukhusens reservförsörjning.
- Att det finns tydliga anvisningar för driftssäkerheten i landstinget. Anvisningarna bör omfatta rutiner för framtagande av händelseanalyser och åtgärdsplaner vid incidenter.
- Att det finns uppföljning och kontroll av reservsystemens funktionalitet i enlighet med fastställda mål och anvisningar.

Vid revisorernas överläggning den 16 oktober 2014 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 09/2014) lämnar revisorerna för yttrande till landstingsstyrelsen. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 3 februari 2015.

För landstingets revisorer


Sven Olov Södermark
Vice Ordförande


Thomas Nordenstam
Revisor