

## Försörjning av el, vatten, värme m.m.

### Granskningens resultat

En uppföljande granskning visar på samma brister som de granskningar som genomfördes år 2011 och 2014 (nr 8/2011 och 9/2014). Landstingsstyrelsen har inte säkerställt en tillräcklig styrning och kontroll över den tekniska försörjningen av el, vatten, värme, kyla avlopp, gas m.m. till landstingets fastigheter. Revisorernas slutsats bygger på följande iakttagelser:

- Det finns ingen dokumenterad styrmodell för beslut om prioriteringar och åtgärder för den tekniska försörjningen av landstingets fastigheter. I praktiken beslutar landstingsstyrelsen om prioriteringarna för säkerheten för den tekniska försörjningen i samband med sitt beslut om investeringsplan för landstingets fastigheter. Landstingsstyrelsens prioriteringar i investeringsplanen utgår från en plan, Säker försörjning av länets sjukhus, som landstingsstyrelsen beslutade om i december 2015. I samband med beslutet av investeringsplanen gör landstingsstyrelsen ingen förnyad riskanalys eller bedömning av vilka konsekvenser investeringsplanen får för den tekniska försörjningen eller för landstingets verksamheter.
- Det finns ingen modell för hur landstingsstyrelsen ska fånga in verksamheternas behov av teknisk försörjning och vilka prioriteringar som verksamheterna önskar när det gäller kontinuiteten i den tekniska försörjningen. På tjänstemannanivå är dialogen mellan basenhet fastighet och verksamheterna i huvudsak informell och inte systematiskt dokumenterad.

- Landstingsstyrelsen har inte beslutat om några mål eller någon uppföljningsbar ambitionsnivå för den tekniska försörjningen av landstingets fastigheter. Landstingsstyrelsen har heller inte beslutat om några regler eller rutiner för hur olika system ska testas eller kontrolleras.
- Landstingsstyrelsen har ingen regelbunden uppföljning av statusen på systemen för den tekniska försörjningen av landstingets fastigheter och vilka risker denna status medför för verksamheterna. Landstingsstyrelsen har inte heller följt upp i vilken grad de tekniska systemen testas och kontrolleras.

Med anledning av granskningen iakttagelser rekommenderar revisorerna landstingsstyrelsen att i samverkan med berörda nämnder ta fram ett förslag till fullmäktige om en modell för styrningen av den tekniska försörjningen av landstingets fastigheter. Revisorerna lämnar också en flera andra rekommendationer om hur landstingsstyrelsen kan utveckla sin styrning och kontroll av den tekniska försörjningen av fastigheterna. I rapporten "Försörjning av el, vatten, värme m.m." (nr 5/2017) finns mer uppgifter om rekommendationer, iakttagelser m.m..

**Rapport:** "Försörjning av el, vatten, värme m.m.". För ytterligare information kontakta Richard Norberg, tel. 090-785 7090. Den kompletta rapporten finns på landstingets hemsida [www.vll.se](http://www.vll.se) men kan även beställas från landstingets revisionskontor.