

Upprättad: 2018-05-04/Uler15

Rev:

iPM C

Kompletterande ändringar till VLLs Tekniska Anvisningar: "Dörrmiljöer Bygg PM B"

Ändring i **fet stil**, utgående ~~överstruken stil~~

Förklaringar

Beteckningar	F	Fast utreds
	G	Glas utreds

Föreskrifter elslutbleck

Elslutbleck med 2 st vridfall, typ Step 925, där ska det nedre vridfallet vara rättvänd, det övre vridfallet ska vara omvänt på avdelningsdörrar och där det är krav på återinrymning, men kan behöva utredas beroende på verksamheter.

Föreskrifter Stålparterier

- 17.2 Förberedd för infälld magnetkontakt i karm typ DC107 eller likvärdig **endast dörrar med passagesystem, ej övriga dörrar.**
- 17.4 Dörrstängare enligt utredning. Dörröppnare i brandklassde dörrar skall utföras med blockering av ~~öppning~~ **sensor** vid utlöst brandlarm. **Tillgänglighetskrav utreds, ev. öppning med armbågskontakt eller dragsnöre.** Dörröppnare i dörr med ellås skall utföras med förreglingsfunktion, kanalisation skall utföras med dragtråd.

Föreskrifter trädörrar

- 4 Klass E enl. SS 81 73 03, mått enl. ss 81 73 05.
Förstärkta för angiven beslagning. Överlimmad fasad kantlist bakkant rådande aluminiumkantlist **i miljöer med sängtransport.**
- 17.2 Förberedd för infälld magnetkontakt i karm typ DC107 eller likvärdig **endast dörrar med passagesystem, ej övriga dörrar.**
- 17.4 Dörrstängare enligt utredning. Dörröppnare i brandklassde dörrar skall utföras med blockering av ~~öppning~~ **sensor** vid utlöst brandlarm. **Tillgänglighetskrav utreds, ev. öppning med armbågskontakt eller dragsnöre.** Dörröppnare i dörr med ellås skall utföras med förreglingsfunktion, kanalisation skall utföras med dragtråd.

EP 1.11 Utvändigt entréparti

- 17.3 Trycke **Draghandtag**

EL 1.2 Elcentral

- 17.2 Lås: Assa 311 eller likv. Kantregel på passiv dörrblad i ÖK och UK. **Behör 2356.**

EXP 1.1 Expedition Tvättrum Kopiering

- 17.2 ~~Öppningsbehör ASSA 256 eller likv. Lås: ASSA 310 eller likv.~~
Behör täckbricka 4265, alt. 256 utreds, låshus ASSA 310 eller likv.

PD 1.1 Pendeldörr

- 17.2 Lås: ASSA 311 eller likv. **täckbricka 4265, alt. 256 utreds.**

SK 1.1 Utanpåliggande skjutdörr

- 17.2 Lås: ASSA 311 eller likv. **täckbricka 4265, alt. 256 utreds.**

ST 1.1 Städtrum

- 17.2 ~~Öppningsbehör: ASSA 256 eller likv. Lås ASSA 220-50 310-50 eller likv.~~ **täckbricka 4265, alt. 256 utreds.**